

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### 1. Информация об объекте

Наименование: МБДОУ № 11

Место нахождения (адрес): х. Куликовский, ул. Октябрьская, 146

Форма собственности объекта: муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: заведующая- Брекинова Маргарита Владимировна  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматели, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания: -1, этаж расположения объекта: 1-й

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания /	
				Замечания	по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию:</b>					
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует		п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует		п. 4.1.8; 5.1.4
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.			п. 4.1.12 отсутствуют
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.			п. 4.1.12

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:</b>	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>			отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6,

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
на кресле-коляске размером <b>6,0 х 3,6 м.</b>				
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3 не требуются
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	отсутствует	Не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте <b>90 см.</b>	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска <b>краевых</b> ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствуют	Лестница отсутствует п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) не требуются
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	К	наличие	В наличии	п. 4.1
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	В наличии	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	В наличии	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
<b>Тамбур</b> (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.1.7; рис. Д. 10
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1 этаж</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
<b>Лестница внутренняя</b> (в зону оказания услуги)			отсутствует	Не требуется
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей сверху и внизу	С	наличие		п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		п. 5.2.12
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу</b> (в зону оказания услуги):			отсутствует	не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и	К	не менее 1,5 х		п. 5.2.13



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
нижнем окончании пандуса		1,5 м.		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.2.13
<b>Дверь входная внутренняя</b> (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>			отсутствует	Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
свету)				
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
<b>2.4. Зона оказания услуги<sup>3</sup> – 1 этаж</b>				
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>	Актовый зал			
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9 не требуется
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9 не требуется
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1

<sup>3</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Глубина полоков	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
<b>Обслуживание в кабине:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	соответствует	п. 5.3
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	В наличии	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	В наличии	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	В наличии	п. 5.3.6
<b>2.6. Средства информации – этаж 1</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	В наличии	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствуют	п. 5.5.4; 5.5.6 не требуется
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуются
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется



### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+	+
Средства информации	+	+	#	#	#
	+	+	+	+	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)


	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X	X	X	X	X	X
Объект недоступен						

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«27» декабря 2017г.  
Дата составления Паспорта



*Войтенко*

Войтенко Н.И.

И.о. начальника отдела